

# Energiemanagement

## **Ist es möglich Zähler ohne M-Bus Anschluss, z.B. ABB's ODIN oder C-Serien Zähler, mit dem Energie Analyser EQmatic QA/S 3.x.1 zu verbinden?**

Ja, Zähler mit Impulsausgang (z.B. ODIN) oder C-Serien Zähler können mittels einem M-BUS Impulsadapter verbunden werden.

Diese Adapter müssen aber von externen Partnern bezogen werden.

Eindeutige ID: #1426

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2020-10-21 08:23