

Heizung, Lüftung und Kühlung

Split Unit Gateway SUG/U 1.1: wie kann ich ein Split Unit verbinden, welches sich nicht in der Datenbank befindet?

ABB benötigt den Hersteller der Split Unit und den Typ der Fernbedienung. Die Fernbedienung wird als Gerät benötigt, um die einzelnen Infrarot Codes auszulesen. ABB ist daran interessiert, die Datenbank mit fehlenden Codes zu erweitern. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Eindeutige ID: #1409

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:20