

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ist es möglich einen zusätzlichen Raumtemperaturregler als Slave mit dem Luftgütesensor LGS/A 1.2 zu verknüpfen?

Für Einstellungen durch den Benutzer ist es möglich, einen zusätzlichen Raumtemperaturregler als Slave zuzuordnen. Die Temperatur wird vom Luftgütesensor LGS/A 1.2 als Master geregelt. In der ETS-Anwendung kann entweder die Funktion Einzelgerät oder Master gewählt werden. Der Luftgütesensor LGS/A 1.2 verwendet das einheitliche RTR-Konzept von ABB für eine einfache Umsetzung der Master-Slave-Funktionalität.

Eindeutige ID: #1439

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:19