

Heizung, Lüftung und Kühlung

Besteht die Möglichkeit einer Master-/Slave Kommunikation zwischen FCC/S 1.x.x.1 und dem RTR 6128/28?

Ja, diese Möglichkeit besteht. Dabei gilt es die jeweilige Parametrierung der beiden Geräte aufeinander abzustimmen.

Wertvolle Tipps&Tricks dazu finden Sie in unserem Engineering Guide unter:

[Link zum Dokument](#)

[Engineering Guide Database](#)

Eindeutige ID: #1608

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:09