

IP-Router und Schnittstellen

IPx/S 3.1.1: Stimmen die im Connection Manager angezeigten Tunnelverbindungen immer mit dem Projekt überein?

Die physikalischen Adressen der Tunnelverbindungen können vom Projekt abweichen. Sie sind jeder Zeit über die ETS veränderbar. Man beachte, dass nach einem Download eines Routers immer alle IP Einstellungen des aktuell verwendeten Projektes übernommen werden: DHCP, feste IP Adressen und Tunnelverbindungen.

<http://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/intelligent-building-systems/abb-i-bus-knx/neue-abb-i-bus-knx-ip-geraete>

Weitere information über die Einstellungen für das Verwenden der Tunneling-Server: Schritt-für-Schritt Anleitung [Tunneling-Server bei IPX/S 3.1.1 Geräten Einstellungen und Anwendungen](#)

Eindeutige ID: #1005

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2024-01-22 12:34