

# DALI

## Wie kann man Doppel-DALI-Adressen mit dem DG/S x.64.1.1 trennen ?

Sollten zwei DALI Vorschaltgeräte in einer DALI Anlage mit den ABB Gateways DG/S x.64.1.1 die gleichen DALI-Adressen haben kann man wie folgt die Situation mit Hilfe des ABB i-bus tools lösen.

[Trennung von DALI-Doppel-Adressen](#)

Eindeutige ID: #1436

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2024-10-29 08:02