

DALI

Kann die Parametrierung der alten DALI-Gateways mit in die neuen DG/S x.64.1.1 übernommen werden?

Nein, das ist nicht möglich. Es können lediglich Teilnehmerwerte über das i-bus tool ausgelesen werden.

Hard- und Software der neuen DALI-Generation sind unterschiedlich. Eine Konvertierung ist somit nicht möglich.

Eindeutige ID: #1534

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2024-10-29 08:03