

# Heizung, Lüftung und Kühlung

## Hat die Solltemperaturbegrenzung beim SUG/U 1.1 eine Auswirkung auf das zyklische Senden der Positionierung?

Ja. Wenn die Begrenzung auf z.B. Min. 23 °C und Max. 29 °C eingestellt ist, werden die Telegramme für 21 °C und 22 °C verworfen.

Eindeutige ID: #1392

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:26