

Heizung, Lüftung und Kühlung

Split unit gateway SUG/U 1.1: Kann die Fernbedienung des Split Unit weiter verwendet werden?

Ja, das ist möglich. Bei paralleler Verwendung ist der Status auf KNX möglicherweise nicht mehr korrekt. Bei nächsten Senden eines KNX Befehls (z.B. ein/aus, Aufruf einer Szene, Sollwerteinstellung, ...) sind alle Statusinformationen wieder richtig.

Eindeutige ID: #1405

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:21