

# Spannungsversorgung

## Wann und wie müssen die Akkumodule AM/S 12.1 gewartet werden?

Wir empfehlen im jährlichen Testintervall die Akkumodule zu prüfen, damit die Netzausfallüberbrückungszeit jederzeit gewährleistet werden kann.

Die Wartung kann dahin gehend ausgeführt werden, dass während dem Abschalten der Netzspannung an der eigentlichen Spannungsversorgung verschiedene Funktionen getestet werden, z.B. Übertragung von Störmeldungen.

Wir empfehlen weiterhin, diese Wartungsintervalle dementsprechend zu dokumentieren.

Eindeutige ID: #1179

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2020-04-06 08:21