Beschattung

JRA/S x.230.x.1: Welche maximal zulässigen Einschalt- und Dauerströme gelten für die Jalousie-Rollladenaktoren?

Max. Einschaltspitzenstrom (Überstrom zeitbegrenzt)

- Ip (< 150µs) = 100A
- Ip (< 250µs) = 80A
- Ip (< 600µs) = 50A

Der maximale Dauerstrom je Kanal beträgt 6A.

Eindeutige ID: #1770
Verfasser: BA Engineering Team
Letzte Änderung: 2022-05-10 10:54

(c) 2024 ABB Stotz-Kontakt GmbH <knx.helpline@de.abb.com> | 28.03.2024 11:17
URL: https://faq.abb-buildingautomation.com/de/index.php?action=artikel&cat=8&id=771&artlang=de